

**SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL TEST  
LABORATUVARI**

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA


 Test  
 TS EN ISO/IEC 17025  
 AB-0507-T

AB-0507-T

2020-D6

20-04-20

**DENEY RAPORU  
TEST REPORT**
**Müşteri Adı/Adresi**

Customer Name/Address

 : VATPAN RACK KABİN / VAT ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
 İKİTELLİ OSB. ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:31/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

**İstek numarası**

Order No.

: 2020-D6

**Numune Adı, tarifi ve \*durumu**

Name, identity and condition of test item

: RACK KABİN 12U 600X600 CM DİKİLİ TİP

**Numunenin Kabul Tarihi**

The date of receipt of test item

: 13.04.2020

**Açıklamalar**

Remarks

: TS EN 61587-1:2012 7.3.3 Vibration and Shock Test

**Deneyin yapıldığı tarih**

Date of Test

: 20.04.2020

**Raporun Sayfa Sayısı**

Number of pages of the Report

: 5

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Simülasyon Ve Fonksiyonel Test Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0507-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Simülasyon Ve Fonksiyonel Test Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-0507-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.


Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

**Mühür/Kaşe**

Seal

  
**YİĞİTAKÜ**  
 MALZ.NAK.TUR.İNŞ.SAN. ve TİC. A.Ş.  
 Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No 2  
 Tel: 267 Q2 80 Fax: 267 08 61 Sincan/ANKARA  
 Sincan Vergi Dairesi 980 003 4685

**Yayımlanlığı Tarih**

Date

22.04.2020

**Deney Sorumlusu**

Person in charge of test

 Gürhan İLEMİSOY  
 Laboratuvar Teknik Personeli

**Onaylayan / Tarih**

Approval / Date

 Aylin OKSAK  
 Laboratuvar Sorumlusu

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
 İmzasız raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature are not valid

\*Uygulanabilir/gerekli olduğunda

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

- Deney Metodu:** TS EN 61587-1

*Test Method*

- \*Numune Alma Prosedürü:-**

*Sampling methods*

**Test Sonuçlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo referans alınır.**  
*(Test Results are evaluated as the reference of the following below table.)*

**DENEY SONUÇLARI**  
**(TEST RESULTS)**

STD. MADDE NO (CLAUSE)	DENEY ADI (TEST NAME)	STANDART GEREKLİLİĞİ (SPECIFICATION/LIMIT)	TEST SONUÇLARI (TEST RESULT)	DEĞERLENDİRİM (EVALUATION)
*7.3.3	IEC 60068-2-6'ya göre Deney Fc: Titreşim, Sinüs Biçimli DL4 Performans Seviyesi	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmemeli b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω'dan küçük olmalıdır	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmedi. b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω'dan küçük.(0.0 m Ω)	G
*7.3.3	Deney Ea: Sadece Y-ekseninde Mekanik darbe deneyi yarım sinüs dalgası DL4 Performans Seviyesi	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmemeli b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω'dan küçük olmalıdır	a) Deneyden sonra şekli, uyumu veya işlevi etkileyen parçalarda herhangi bir deformasyon veya hasar meydana gelmedi. b) Koruyucu topraklama terminali veya topraklama bağlantısı ile topraklanması gereken bağlantılar arasındaki bağlantı direnci 0,1 Ω'dan küçük.(1.1 m Ω)	G

**Test sonuçları sadece firma kurum veya kuruluşlardan laboratuvara iletilen numunenin sonuçlarıdır.**  
*(Test results are related to the sample that is sent to laboratory by a firm/institution.)*

**(\*\*) İşaretli testler akreditasyon kapsamı dışındır.**  
*(Marked tests are out of accreditation scope.)*


 Test  
 TS EN ISO/IEC 17025  
 AB-0507-T

AB-0507-T

2020-D6

20-04-20

**DENEY RAPORU  
TEST REPORT**
**Deney Sonuçları Değerlendirme  
(Evaluation of Test Results)**

Bu deney bu numuneye uygulanmaz <i>(Test case does not apply to the test sample)</i>	(UYGULANMAZ) <b>NA</b>
Deney sonucu olumlu <i>(Test item meets the requirement)</i>	G (GEÇTİ) <b>P (PASS)</b>
Deney sonucu olumsuz <i>(Test item does not meet the requirement)</i>	K (KALDI) <b>F(FAIL)</b>

- **\*Çevre şartları:** 25 °C Laboratuvar koşulları.  
*Environmental conditions*
- **\*Ölçüm belirsizliği:-**  
*Measurement uncertainty*
- **\*Görüş ve yorumlar:-**  
*Opinions and interpretations*

\*Ölçüm sonuçlarının şartname'lere veya standartlara uygunluk beyanı/*Conformity with requirements or specifications:-*

\* Feragat beyanı/*Disclaimer:-*

\*Karar kuralı/*Definition of Decision Rule:* Müşteri talebine göre verilecek olan ölçüm belirsizliği değeri ile test sonucunun standart gerekliliğine verilecek olan uygunluk müşteri ile mutabık kalınarak belirlenecektir./*The decision rule, the uncertainty measurement value to be given according to the customer demand and the conformity to the standard requirement of the test result shall be determined by being in agreement with the customer.*

\*Deney yönteminden eklemeler, çıkarmalar ve saptmalar/*additions to, deviations, or exclusions from the test method:-*

Dış tedarikçi laboratuvarı kullanılmamaktadır./*The external supplier laboratory are not used.*

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
İmzasız raporlar geçersizdir.

*This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.*

*Testing reports without signature are not valid*

\*Uygulanabilir/gerekli olduğunda

**SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL TEST  
LABORATUVARI**

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0507-T

AB-0507-T

2020-D6

20-04-20

**DENEY RAPORU  
TEST REPORT**



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature are not valid

\*Uygulanabilir/gerekli olduğunda

**SİMÜLASYON VE FONKSİYONEL TEST  
LABORATUVARI**

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA

**DENEY RAPORU  
TEST REPORT**




Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0507-T

AB-0507-T

2020-D6

20-04-20



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.


Testing reports without signature are not valid



\*Uygulanabilir/gerekli olduğunda



Customer: YIGIT AKU A.S. SFT LABORATUVARI  
Job#: VANPAN ELEKTRIK PANO SISTEMLERI X EKSENI

Data: C:\VibrationVIEW\Data\2020-04\2020Apr20-1031-0001.vsd  
Test: C:\VibrationVIEW\Profiles\TS EN 61587-1 DL4 SINUS (recovered).vsp  
Data stored on Apr 20, 2020 10:54:26


*End of Sweep Test*











A-3





A.O



CA




A.0




A0



### Velocity vs. Time



### Displacement vs. Time




Ao




AC



### Transmissibility vs. Time (reference = Ch1)




### System Gain vs. Time



AO



AD



*Breakpoint table*

Start Freq.	Amplitude	End Freq.	Amplitude
2 Hz	1.5 mm	9 Hz	1.5 mm
9 Hz	5 $\text{m/s}^2$	200 Hz	5 $\text{m/s}^2$

*Test level schedule:*

	Duration	Level
1)	10 sweeps	100 %
** Test started Apr 20, 2020 10:31:34, running for 0:22:52		
** Current level: 1, running at 100 %, 10 of 10 sweeps complete		

*Current Measurements:*

Demand: 1.5 mm at 2 Hz	Ch1: 0.112286 $\text{m/s}^2$
Control: 0.1123 $\text{m/s}^2$	Ch2: 0.00424161 $\text{m/s}^2$
Control Vel.: 0.008935 $\text{m/s}$	Ch3: n/a
Control Disp.: 1.422 mm	Ch4: n/a

Drive voltage: 0.01931 Volts peak

System gain is 0.172004 Volts/ $\text{m/s}^2$  (Max system gain limit = 1 Volts peak)


*Channel Measurements:*

	Accel	Velocity	Displacement
Ch1	0.112286 $\text{m/s}^2$	0.00893544 $\text{m/s}$	1.42212 mm



Customer: YIGIT AKU A.S. SFT LABORATUVARI  
Job#: VANPAN ELEKTRIK PANO SISTEMLERİ Z EKSENI

Data: C:\VibrationVIEW\Data\2020-04\2020Apr20-1130-0001.vsd  
Test: C:\VibrationVIEW\Profiles\TS EN 61587-1 DL4 SINUS (recovered).vsp  
Data stored on Apr 20, 2020 11:53:04



*End of Sweep Test*





AQ





AD





40





Ao





A0





A.O



A.C




A.C




Ao



### Transmissibility vs. Time (reference = Ch1)




### System Gain vs. Time



A.C



AC



*Breakpoint table*

Start Freq.	Amplitude	End Freq.	Amplitude
2 Hz	1.5 mm	9 Hz	1.5 mm
9 Hz	5 $\text{m/s}^2$	200 Hz	5 $\text{m/s}^2$

*Test level schedule:*

	Duration	Level
1)	10 sweeps	100 %
** Test started Apr 20, 2020 11:30:14, running for 0:22:50		
** Current level: 1, running at 100 %, 10 of 10 sweeps complete		

*Current Measurements:*

Demand: 1.5 mm at 2 Hz	Ch1: 0.107852 $\text{m/s}^2$
Control: 0.1079 $\text{m/s}^2$	Ch2: 0.00844622 $\text{m/s}^2$
Control Vel.: 0.008583 $\text{m/s}$	Ch3: n/a
Control Disp.: 1.366 mm	Ch4: n/a

Drive voltage: 0.01948 Volts peak  
 System gain is 0.18058 Volts/ $\text{m/s}^2$  (Max system gain limit = 1 Volts peak)

*Channel Measurements:*


	Accel	Velocity	Displacement
Ch1	0.107852 $\text{m/s}^2$	0.00858257 $\text{m/s}$	1.36596 mm




AO

Customer: YIGIT AKU A.S. SFT LABORATUVARI  
Job#: Job#: VANPAN ELEKTRIK PANO SISTEMLERI Y EKSENI



Data: C:\VibrationVIEW\Data\2020-04\2020Apr20-1508-0009.vsd  
Test: C:\VibrationVIEW\Profiles\TS EN 61587-1 DL4 SINUS (recovered).vsp  
Data stored on Apr 20, 2020 16:47:03

*End of Sweep Test*









AS




AC





AC





A)





A-J



AC




AC




A.C



### Transmissibility vs. Time (reference = Ch1)




### System Gain vs. Time



Ac



AC



*Breakpoint table*

Start Freq.	Amplitude	End Freq.	Amplitude
2 Hz	1.5 mm	9 Hz	1.5 mm
9 Hz	5 m/s <sup>2</sup>	200 Hz	5 m/s <sup>2</sup>

*Test level schedule:*

	Duration	Level
1)	10 sweeps	100 %
** Test started Apr 20, 2020 15:08:46, running for 0:23:57		
** Current level: 1, running at 100 %, 10 of 10 sweeps complete		

*Current Measurements:*

Demand: 1.5 mm at 2 Hz	Ch1: 0.112416 m/s <sup>2</sup>
Control: 0.1124 m/s <sup>2</sup>	Ch2: 0.0113365 m/s <sup>2</sup>
Control Vel.: 0.008946 m/s	Ch3: n/a
Control Disp.: 1.424 mm	Ch4: n/a

Drive voltage: 0.01327 Volts peak  
 System gain is 0.118068 Volts/m/s<sup>2</sup> (Max system gain limit = 1 Volts peak)

*Channel Measurements:*


	Accel	Velocity	Displacement
Ch1	0.112416 m/s <sup>2</sup>	0.00894578 m/s	1.42376 mm

A C



Customer: YIGIT AKU A.S. SFT LABORATUVARI  
Job#: VANPAN ELEKTRIK PANO SİSTEMLERİ ŞOK TEST

Data: C:\VibrationVIEW\Data\2020-04\2020Apr20-1744-0001.vkd  
Test: C:\VibrationVIEW\Profiles\TS EN 61587-1 DL4 SHOCK TEST.vkp  
Data stored on Apr 20, 2020 17:44:10



*End of Test*





A5





AC





Ao




A.O



AD



A.O



*Test level schedule:*

	Duration	Level
1)	3	100 %

\*\* Test started Apr 23, 2020 17:44:10, running for 17:55.25  
 \*\* Current level: 1, running at 100 %,

Drive voltage: 0.2679 Volts peak  
 System gain is %100 (Max system gain limit = 5 Volts/m/s<sup>2</sup>)

A-O